

**ОТЧЕТ**  
**по работам и услугам, выполненным на инженерно-технических системах,**  
**и работам по благоустройству придомовой территории по ул. Москвина, дом 10 за 2021 год**

№ п.п.	Наименование работ	Кол-во
<b><u>Благоустройство территории:</u></b>		
1.	<b>Покраска:</b> -металлических конструкций входных групп, перил, выходов с технических помещений -бordюрового камня по периметру тротуара дома	150 пог.м. 650 пог.м.
2.	Закупка цветочной рассады и многолетних кустарников	200/10шт.
3.	Периодический покос газонов, полив.	Май -Август
4.	Уборка придомовой территории, внутридомовых мест общего пользования.	ежедневно
5.	Ремонт керамической плитки на фасаде дома	4 кв.м.
6.	Уборка территории от снега вручную и механизированными средствами.	в зимний период
7.	Установка новогодних елок в холлах 1 этажей 1 и 2 подъездах.	1 раз в год
8.	Завоз речного песка в песочницу	Май-Июнь
9.	Осмотр и ремонт конструкций на спортивной площадки, сварочные работы по восстановлению целостности металлической сетки.	10 раз/8 кв.м.
10.	Установка елок и украшений в подъездах , закупка украшений	1 раз в год
<b><u>Работы, выполненные после проведения ежедневных обходов и частичных осмотров:</u></b>		
1.	Замена перегоревших электрических светодиодных ламп в квартирных и лифтовых холлах, тамбурах, главного входа в дом , технических помещениях. Замена светильников в квартирных и лифтовых холлах, технических помещениях, тамбурах входа	59 шт. 5 шт.
2.	Механическая чистка лежаков труб домовой и ливневой канализации с демонтажем- монтажем.	1 раз /в квартал.
3.	Слив водного отстоя (взвеси окислов железа) из межэтажных стояков подачи/ циркуляции системы ГВС (1 раз/квартал)	1 раз /в квартал.
4.	Ликвидация протечек резьбовых соединений на трубопроводах : - Системы отопления - Системы ХВС / ГВС	6 шт. 12/21 шт.
5.	Замена резьбовых штуцеров в кранах присоединения водяных полотенцесушителей (вследствие наличия свищей)	6 шт.
6.	Регулировка подачи теплоносителя по домовым стоякам и квартирным радиаторам в отопительный сезон	12 шт./11 раз.
7.	Чистка вентиляционных шахт, квартирной вентиляции. Проверка наличия восходящей тяги, в вентиляционных каналах.	6 шт.8 раз
8.	Диагностика и устранение подмесов горячей воды в стояках ХВС	8 шт. /12 раз.
9.	Замена неисправных квартирных счетчиков электрической энергии	1 шт.
10.	Кодировка: - магнитных ключей кодовых замков дверей входных групп.	35шт.
11.	Регламентное обслуживание и текущий ремонт вспомогательных машин и механизмов: -электро газонокосилка -трактор -электроинструмент -trimmer	1 раз в мес. в зимний период 1 раз в мес. в летний период
12.	Закупка/доставка оборудования, строительных /отделочных материалов и инструмента для выполнения регламентных и ремонтных работ.	еженедельно
13.	Аварийно-диспетчерское обслуживание дома	круглосуточно
14.	Осмотр и ремонт конструкций на детской и спортивной площадках площадке.	1 раз в неделю/9раз.
15.	Промывка общедомовых стояков, чистка фильтров от ржавчины и взвеси, поступающих от ОАО "Химкинский Водоканал	19 раз
16.	Замена поврежденной керамогранитной плитки по внешнему фасаду дома	3шт.
<b><u>Подготовка к сезонной эксплуатации</u></b>		

	<b>Работы, выполненные при подготовке дома к весенне-летнему периоду</b>	
1.	Ревизия состояния трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.	150 пог.м./1 раз. в год.
3.	Ревизия состояния наружных строительных элементов домов ( кровли, , плиточного покрытия входных групп, металлических лестниц и т.д.) , внутренних строительных конструкций (штукатурного, покрасочного и напольного покрытия стен и полов) с составлением плана ремонтных работ.	1750 кв.м./ 2 раза в год
4.	Расконсервация /консервация отводов ХВС для полива газонов и цветников	2 шт.
	<b>Работы, выполненные при подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период</b>	
	<b>Индивидуальный тепловой пункт.</b>	
1.	Осмотр состояния фланцевых соединений в местах установки трубопроводной арматуры	7 шт./1 раз в мес.
2.	Ревизия состояния запорной и запорно-регулирующей арматуры, установленной на трубопроводах теплосети.	22шт/1 раз в мес.
3.	Ревизия состояния запорной арматуры, установленной на трубопроводах отопления и ГВС, включая трехходовые краны присоединения манометров и датчиков давления.	15 шт./ 1 раз в мес.
4.	Очистка, промывка грязевиков, сетчатых фильтров и обратных клапанов на системах отопления и ГВС.	6шт. /1 раз в мес.
5.	Химическая промывка с разбором пластинчатых теплообменников "Ридан 014 " -Теплообменник ГВС 1 ступень – 1шт.;(53пластин) - Теплообменник ГВС 2 ступень – 1шт;(49 пластин) Термообменник на отопление "Ридан 019" – 1шт; (48 пластин)	1 раза в год
6.	Проверка и наладка общедомового прибора учета тепла	в течении года.
7.	Выборочная покраска фланцевых соединений коммуникационных трубопроводов отопления, ХВС, ГВС антикоррозионным покрытием.	12 шт.
8.	Проверка состояния и ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и ГВС.	1 раз/мес.
9.	Проверка контрольно - измерительных приборов (49 шт. манометров, 10 шт. термометров, 5шт. трехходовых кранов).	1 раз/ в год
10.	Оформление паспорта готовности к отопительному сезону в ООО «ТСК Мосэнерго», сдача в Администрацию го Химки.	1 раз в год
11.	Гидравлические испытания трубопроводов.	1 раз в год
12.	Наладка автоматики системы ГВС и отопления с вызовом специалиста КИП.	1 раз/мес.
	<b>Подъезд № 1 и 2</b>	
1.	Осмотр состояния сгонов на коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС в местах установки запорной арматуры, их переупаковка.	15 шт.
2.	Осмотр/проверка состояния запорной арматуры, установленной на магистральных трубопроводах и стояках отопления и ГВС.	14 шт.
3.	Проверка состояния тепловой изоляции на общедомовых коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС, ее ремонт.	1 раз/мес.
4.	Ревизия состояния общедомовых отопительных приборов и резьбовых соединений в местах их присоединения.	1 раз/мес.
5.	Ремонт дверей выхода на балкон и пожарную лестницу, включая замену и установку поврежденных , защелок, шпингалетов, ручек, доводчиков.	5/3/4/4 шт.
6.	Ремонт кафельной плитки на лестничных маршах, квартирных и лифтовых холлов и т.д.	4 кв.м.
7.	Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой.	1 раз/квартал
8.	Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, системы отопления.	1 раз/мес.
9.	Замена панелей подвесного потолка в помещении консьержей .	3 шт.
10.	Уборка крыши.	1 раз/мес
11.	Очистка приемников от грязи и мусора.	по мере загрязнения
12.	Ремонт крышек лотков на стояки электрических и слаботочных сетей	6 шт.
13.	Вынос мусора с этажей.	15 раз
14.	Ремонт многоабонентского домофона	4 раза
15.	Техническое обслуживание грузовых и пассажирских лифтов 4 шт.	1 раз/мес
16.	Техническое обслуживание подъемной платформы для инвалидов 2 шт., закупка и замена кнопки вызова.	1 раз в 6 мес./2 шт.

17.	Покрытие асфальтом трещин и мест возле канализационных люков.	10 кв.м.
18.	Замена подшипников подъемного механизма лифтового оборудования в 1 подъезде.	1 раз
19.	Ремонт бордюрного камня по периметру дома	10 шт.
<b><u>Технический этаж</u></b>		
1.	Ремонт системы освещения и электроснабжения, установка плафонов освещения.	11 шт.
2.	Откачка воды из приемников.	еженедельно.
3.	Замена личинок технических помещений -	7 шт.
4.	Ремонт и установка крышек лотков на стояки электрической проводки	3 шт..
5.	Замена канализационных труб стояков по результатам засоров.	8 пог.м./б раз
<b><u>Противопожарная безопасность</u></b>		
1.	Наладка системы автоматики противодымной вентиляции в квартирных холлах и лифтовых холлах.	12 раз
2.	Доукомплектование пожарных шкафов шлангами в квартирных холлах, огнетушителями.	6 шт.
3.	Ремонт клапанов и приводов системы дымоудаления в лифтовых и квартирных холлах	12 шт.
4.	Осмотр противопожарной автоматики, систем принудительного дымоудаления и пожаротушения.	1 раз в мес.
5.	Выполнение тестовых запусков системы пожаротушения и дымоудаления	1 раз в 3 мес.
6.	Закупка оборудования для системы пожаротушения для жилой части дома.	29 шт.
<b><u>По графику регулярного осмотра</u></b>		
1.	Осмотр коммуникаций систем водоснабжения и отопления в помещениях ИТП, ВНС и технических зонах	2 раза в нед.
2.	Списание показаний с общедомовых, квартирных электрических счетчиков .	1 раз/мес.
3.	Списание показаний с общедомовых, квартирных водосчетчиков .	1 раз/мес.
4.	Списание показаний с общедомовых теплосчетчиков.	1 раз/мес.
5.	Осмотр строительных конструкций, наружных инженерных коммуникаций и оборудования .	1 раз/мес.
6.	Контроль температуры воздуха в квартирных и лифтовых холлах в осенне-зимний период.	ежедневно
7.	Подготовка ежемесячных отчетов по потребленным коммунальным ресурсам дома.	1 раз/мес.
<b><u>Выполненные работы по заявкам жителей и по результатам осмотров</u></b>		
1.	Работ на системах электроснабжения и электроосвещения	45 раз.
2.	Работ на системах тепло- и водоснабжения и сантехническом оборудовании	55 раз.

Отчет составил управляющий по МКД

Гасанов Э.А.